

Gorzów Wlkp. 19.04.2021 r.

Nr postępowania OSiR/ZP/2/2021

**Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11wrz.eśnia 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p.na remont pomieszczeń szatni oraz toalet na stadionie piłkarskim przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

Informuję, iż do Zamawiającego w dniu 12 i 13.04.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11wrz.eśnia 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p.na remont pomieszczeń szatni oraz toalet na stadionie piłkarskim przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ rodz. XIV w sprawie sposobu obliczania ceny prosimy o uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia o Inwentaryzację budowlaną,  
Z opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 9 wynika tylko zakres i rodzaj robót, ale nie wynika w jakiej ilości. Przedmiar robót jest pomocniczy jedynie.  
Wykonawca ma podać cenę wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Skoro zamówienie nie jest rozliczane kosztorysowo a ryczałtowo dla właściwej oceny zakresu robót niezbędna jest inwentaryzacja budowlana pomieszczeń podlegających remontowi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunków inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń podlegających remontowi. Zamawiający ustala wizje lokalną z wykonawcami w celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia na dzień 23 kwietnia 2021 r. godz. 12.00, Stadion ZKS „Stilon” parking zaplecza biuro – szatnie (wjazd od ul. Olimpijskiej).

Pytanie 2:

W zakresie remontu szatni nr 2, 3, 4, 9 i 11 jest zapisana wymiana przycisków i kontaktów. Brak tego zapisu w przedmiarze

Odpowiedź:

Przyciski (włącznik/wyłącznik) i gniazda wtykowe (kontakty) należy uwzględnić w wycenie jako wymianę w ilości po 2 szt. na pomieszczenie.

Pytanie 3:

W zakresie remontu szatni nr 2, 3, 4, 9 i 11 jest zapisana montaż dodatkowego punktu świetlnego i lampy na suficie. W przedmiarze roboty te są zapisane tylko w szatni nr 11.

Odpowiedź:

Przedmiar w tym zakresie pozostaje bez zmian. Zapis dotyczy jedynie szatni nr 11.

Pytanie 4:

W zakresie remontu toalety są wymienione roboty malarskie na ścianach i sufitach. Brak tego zakresu w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności lub uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Roboty malarskie (malowanie sufitów) w ilości 10,50 m<sup>2</sup> należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla następujących materiałów –

1. Drzwi stalowe z poz. 16, 38, 60, 82, 111 przedmiaru (np. kolor, wyposażenie w zamki, samozamykacz, ognioodporność)
2. Drzwi pełne z poz.154 przedmiaru (np. grubość, kolor, okleina, zamki)
3. Wykładzina PCW na podłogę z poz.13, 35, 57, 79, 108 przedmiaru (np. grubość warstwy użytkowej, homogeniczność lub heterogeniczność, albo przez podanie przykładowej wykładziny danego producenta)
4. Okładziny z płyt winylowych na ściany z poz.21, 43, 65, 87, 116 przedmiaru (np. przez podanie przykładowej okładziny producenta itp.)
5. Grzejniki stalowe z poz.20, 42, 63, 86, 115 przedmiaru (np. wymiary, moc)
6. Ścianki ustępowe z poz.143 przedmiaru (rysunek wymiarowy, płyta HPL czy płyta wiórowa, kolor)
7. Siedziska z płyty winylowej dla zawodników z poz.22, 44, 66, 68, 117 przedmiaru (np. podanie przykładowego producenta, zdjęcia, podanie ilości i wymiarów wymaganych zestawów)

Odpowiedź:

- ad 1. Drzwi stalowe malowane (farba poliestrowa), przylgowe, skrzydło pełne, płaskie, wypełnienie wełna mineralna, ościeżnica metalowa kątowna, całość w kolorze niebieskim (barwy klubowe)  
Zawiasy w ilości 3 sztuki na skrzydło, zamek z wkładką patentową,  
Klamka jak do pomieszczeń technicznych
- ad 2. Drzwi drewniane malowane (farba poliestrowa), przylgowe, skrzydło pełne, płaskie, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnica metalowa kątowna, całość w kolorze niebieskim (barwy klubowe)  
Zawiasy w ilości 3 sztuki na skrzydło, zamek z wkładką patentową,  
Klamka jak do pomieszczeń technicznych
- ad 3. Posadzki pomieszczeń należy wykończyć wykładziną winylową heterogeniczną, odporną na ścieranie i zapewniającą łatwe czyszczenie. Min. gr. wykładziny 2,5 mm, warstwa ściernalna 0,7 mm, grupa ścierności wg EN 660-2 „T”, gama kolorów – dowolna, cokół z tego samego materiału, w formie wywiniętej na ściany na wysokość 10 cm.

- ad 4. Ściany zabezpieczyć materiałem odpornym na zabrudzenia i zniszczenie. Np. wykładzina ścienna Tarket Aquarel.
- ad 5. Grzejniki dwupłytowe. Zakres robót dotyczy wymiany w związku z czym – jak istniejące.
- ad 6. Ścianki ustępowe z płyty wiórowej P2 gr.28 mm obustronnie melaminowanej (produkt np. Sanipol) w kolorze niebieskim. Szacunkowa ilość podana w przedmiarze. Przed zamówieniem Wykonawca w toku realizacji robót zobowiązany jest do pomiaru z natury w celu ustalenia faktycznej ilości.
- ad 7. Wyboru siedzisk Zamawiający dokona w toku realizacji robót z przedstawionych przez Wykonawcę wzorów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie siedziska wspólnego w formie ławki dla użytkowników szatni. Wzór jak i ilość uzależniona jest od wybranego wzoru.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp.

*mgr Włodzimierz Rój*

**MIASTO GORZÓW WLKP.**  
**Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
ul. Stowiańska 10  
66-400 Gorzów Wlkp.  
t. 95 7287610, fax 95 7287630  
NIP 599-00-19-632